

TOIMINTASELOSTUS

1. OHJAUKSET

EC-PUHALTIMEN KIERROSNÖPEUS SÄÄTYY ALAKESKUKSELTA
TULEVAN 0...10V JÄNNITEVIESTI MUKAISESTI.
KÄYNTITILA A1 = TACHO-PYÖRIMINSNOPEUSLÄHTÖ

2. KÄYNNISTYS / PYSÄYTYS

PUHALLIN KÄYNNISTYY KUN JÄNNITEVIESTI ON YLI 1V JA
PYSÄHTYY KUN JÄNNITEVIESTI ON ALLE 1V.
PUHALLIN PYSÄHTYY MYÖS HUOLTOKYTKIMESTÄ, RK:N KYTKIMESTÄ
SEKÄ IV-HÄTÄSEIS KYTKIMESTÄ.

SUUNN.	PIIRT.
PVM.	
ALLEKIRJOITUS	



SÄÄTÖKAAVIO
TFC 225 – 280S
355...560S

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
LVI			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
2	3		

TUNN. LUKUM. MUUTOS

NIM. PÄIVÄYS

